

УТВЕРЖДАЮ:



**Заместитель генерального
директора-главный инженер
ОАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону»**

Ю.Г. Казбек

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения
№ 00-05-2500/2 от 02.04.2018

- 1. Наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия:**
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
- 2. Полное наименование заявителя:** ООО «Жилкоммунсервис №1».
- 3. Объект капитального строительства:** 3-х этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: земельный участок между улицами Рижская, Карла-Маркса, Стандартная, п. Первомайский, Долотинское сельское поселение, Красносулинский район, Ростовская область с кадастровым номером 61:51:0020106:15.
- 4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа):** 46,75 м³/ч
- 5. Давление газа в точке подключения:**
максимальное: 0,0024 МПа; фактическое: 0,0022 МПа
- 6. Информация о газопроводе в точке подключения:** существующий подземный газопровод низкого давления, проложенный по ул.К.Маркса на границе земельного участка: «Газификация пос.Первомайский Красносулинского района Ростовской области» (согласие Администрации Долотинского сельского поселения Красносулинского района).
Материал трубы: Полиэтилен;
Тип изоляции: лкм;
Тип прокладки: Подземный;
Диаметр: 110,00 мм.
- 7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства:** 9 месяцев.
- 8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.**
8.1. Проект выполнить специализированной проектной организацией. Проектная документация должна соответствовать с требованиями СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением №2 (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №780) и других нормативных документов. Согласовать проект в филиале ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Гуково и в ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".
8.2. Рассмотреть возможность оснащения газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности.
- 9. Другие условия подключения, включая точку подключения.**
9.1. **Назначение использования газа:** горячее водоснабжение, отопление, пищеприготовление.

9.2. Характеристика предполагаемого к установке газоиспользующего оборудования: ПГ-4 – 13 шт.; Arderia B16 – 2 шт.; Arderia B18 – 6 шт.; Arderia B21 – 5 шт.

9.3. Годовой расход газа: 0,04354 млн.нм³/год;

9.4. Расход условного топлива: 0,05 тыс.т.у.т./год.

9.5. Осуществить приемку в эксплуатацию законченного строительством объекта в соответствии с требованиями "СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 2" с участием представителя филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Гуково

9.6. Средства электрохимической защиты: уточнить при проектировании.

Данные о коррозионной агрессивности грунтов: уточнить при проектировании.

Наличие источников блуждающих токов: уточнить при проектировании.

10. Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета газа.

10.1. Получить условия согласования выбора средств измерений расхода газа в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (при наличии действующего узла учета расхода газа, выбор средств измерений проводится с целью его реконструкции, с учетом существующего и (или) вновь смонтированного и демонтированного газопотребляющего оборудования).

10.2. Предусмотреть учет расхода газа на границе балансовой принадлежности газопроводов при входе на газопотребляющей объект. Наличие субабонентов не допускается. При наличии двух и более точек подключения предусмотреть единый узел учета расхода газа.

10.3. Согласовать проектную документацию по учёту расхода газа с ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

11. Срок действия настоящих технических условий составляет 9 месяцев со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Заместитель главного инженера

С.П. Абрамович