

Главный инженер
ООО «ДОНРЕКО»



[Signature]
В.В. Ситников
2018 г.

Заказчик ООО «ЖКС №1»

[Signature]
«20» *[Signature]* 2018 г.

**Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта к централизованной системе
водоснабжения**

№ 192-Ю

от «23» марта 2018 г.

Зверевское производственное отделение ООО «ДОНРЕКО».

1. Основание заявление № 4-18 от 05.03.2018 г.
2. Причина обращения: необходимость получения технической возможности на подключение к системе водоснабжения.
3. Объект, назначение объекта, адрес объекта, стадия объекта (строящийся, реконструируемый, построенный): Земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома по адресу: между ул. Рижская, Карла Маркса, Стандартная, п. Первомайский, Долотинское сельское поселение, Красносулинский район, Ростовская область.
4. Кадастровый номер земельного участка: 61:51:0020106:15
5. Заказчик: ООО «ЖКС №1», в лице директора Литвинова Михаила Сергеевича., г. Красный Сулин, ул. Красная, 16; телефон: 8 (863) 54930, 8-918-515-15-05
6. Планируемый срок подключения объекта: 2018 г.
7. Срок действия технических условий на подключение: 3 года.
8. Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, местоположение): Ростовская область, п. Первомайский, Долотинское с/п, подключение в водопроводную сеть Ду -110 мм (материал труб- ПЭ, проходящую по ул. Карла Маркса (точку подключения определить проектом)
9. Технические требования к объектам строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технического присоединения):
 - в месте подключения необходимо произвести оборудование врезного водопроводного колодца с запорной арматурой;
 - наружные водопроводные сети (в том числе, наружного пожаротушения), внутренние водопроводные сети, систему водоснабжения объекта выполнить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2016, СП 40-102-2000 и другими действующими нормативными документами;
 - разработать проект внешних и внутренних водопроводных сетей, систем водоснабжения, согласовать с ООО «ДОНРЕКО», при согласовании передать один экземпляр проектной документации;
 - монтажные работы осуществить силами организации, имеющей допуск СРО, согласно перечню строительных работ утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624(в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 №294);
 - промывку и дезинфекцию выполнить в соответствии со СНиП 3.05.04.-85, приказом Госстроя РФ от 30.12.1999г. №168(МДК 3-02.2001)в присутствии представителей ООО «ДОНРЕКО» и под контролем местного органа

Госсанэпиднадзора. Получить по результатам промывки удовлетворительный результат химико-бактериологического анализа воды с заключением о соответствии санитарным правилам и нормам территориального отдела Роспотребнадзора.

10. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения 2,0 атм. При необходимости более высокого напора воды необходима установка подкачивающего устройства на территории объекта.

11. Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) 11,383 м³/сут.

12. Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения) узел учета должен размещаться на сетях потребителя, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и потребителем. Диаметр и тип водомерного узла определить проектом, выполненным в соответствии с СП 30.13330.2016 и согласованным с ООО «ДОНРЕКО». Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной воды. Прибор учета на зимний период должен быть утеплен во избежание его размораживания.

13. Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения расход воды на наружное пожаротушение не запрашивался.

14. Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер. Установка водосберегающей сантехнической арматуры, регулярный контроль состояния сетей и сантехнического оборудования, своевременный их ремонт.

15. Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя границей является точка присоединения к централизованным сетям водоснабжения.





16. Предоставить в ООО «ДОНРЕКО» проект подключения объекта на согласование.

17. Присоединение водопровода к централизованной системе водоснабжения осуществляет ООО «ДОНРЕКО».

18. Промывка, дезинфекция и гидравлические испытания, вводимого в эксплуатацию водопровода, производится за счёт заказчика с оплатой за использованный объем воды.

19. Водопотребление до заключения договора водоснабжения запрещено.

20. При невыполнении любого из пунктов данные технические условия могут быть аннулированы.

	должность	ФИО	подпись	дата
Разработал	Ведущий инженер ПТУ	Титова Е.Н.		19.03.18
Согласовано	Зам. главного инженера	Нелин И.А.		21.03.18
	ОЭБ			22.03.18
	Юридическое управление			23.03.18